

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

**Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації код ДК
021:2015 - 42910000-8 – система очистки та підготовки води**

04.11.2022 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «Головний медичний центр МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015: 42910000-8 – Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації.

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2022-11-04-010612-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки № 33/4-1635 від 25.10.2022 головної медичної сестри Світлани Петровської щодо проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, з метою оновлення та оснащення якісним та функціональним обладнанням, для забезпечення потреб установи комплексним очищенням водою що відповідає встановленим стандартам. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 455 000,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі ДК 021:2015: 42910000-8 – Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації:

№ з/п	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги
1	2	3
1	Система очистки та підготовки води, 1 комплект	Обладнання повинно призначатись для живлення парових стерилізаторів, мийно-дезінфекційної машини та механічних мийок знесоленою водою.
		Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців
		Питома електрична провідність очищеної води (при 25°C) не більше 10 мкСм/см,
		Наявність системи для підтримки стабільного тиску, включно з живильним насосом та гідроаккумулятором не менше 24 літрів.
		Наявність попереднього картриджного фільтра рейтингом 20 мкм
		Повністю автоматична система комплексного очищення води із функцією пропорційної регенерації з використанням розчину таблетованої солі за технологією Up-Flow

	Вбудований електролітичний хлоратор для періодичної дезінфекції фільтруючого матеріалу системи комплексного очищення води
	Автоматичний клапан керування з вбудованим модулем WiFi, можливістю віддаленого налаштування та моніторингу роботи системи через додаток у смартфоні.
	Наявність вугільного вхідного фільтру рейтингом 5 мкм для очищення води від хлору перед зворотнім смосом
	Наявність системи зворотного осмосу продуктивністю не менш 240 літрів/годину
	Наявність автоматичного контролеру системи зворотного осмосу з дисплеєм
	Наявність світлового та звукового індикатору несправності системи зворотного осмосу
	Наявність системи аварійного захисту від «сухого ходу» та високого тиску
	Вбудована функція автоматичної гідравлічної промивки мембран
	Наявність функції захисту мембран від мікробіологічного зараження
	Накопичувальний бак запасу очищеної води, об'ємом 200 літрів з автоматикою для підтримки заданого тиску очищеної води
	Ультрафіолетова система знезараження води на лінії подачі води до споживачів
	Наявність кондуктометру в режимі on-line для постійного спостереження за якістю вихідної води з функцією сигналізації у випадку перевищення запрограмованих параметрів

Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні і введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта Замовника, для визначення можливості монтажу системи очищення води та підготовки води, враховуючи підключення до існуючих систем, з оформленням акту обстеження за підписом обох сторін, що додається до пропозиції учасника.

Товар має буде поставлений разом із інструкцією та технічними документами на нього, в тому числі із сертифікатами від виробника, які офіційно підтверджують якість товару (або інші документи які підтверджують якість товару відповідно до вимог чинного законодавства)..


Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника.

Строк поставки: до 25.12.2022 р.

Місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам установи.

Уповноважена особа



Ксенія КОВАЛЬОВА